



Morten Storgård Pedersen

Frederiksværkvej 6

7441 Bording

22. august 2025

**Korttidstilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr.
86.1283**

Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven¹ og § 21 i Vandindvindingsbekendtgørelsen². Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene bliver overholdt. Denne tilladelse er et tillæg til anlæggets gældende indvindingstilladelse.

Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 gennemført en screening efter Miljøvurderingsloven³ og har vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Fakta om boringen og anlægget

Boringens DGU-nr.	86.1283
AnlægsID (JupiterID)	98379
Boringens beliggenhed	Frederiksværkvej 6, 7441 Bording Matrikel 2a, Frederiksværk, Engesvang

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsens løbetid	Denne tilladelse gælder indtil den 22. november 2025.
Korttidstilladelse	6.800 m³
Maksimal samlet indvinding i 2025	80.000 m ³
Maksimal pumpeydelse	90 m ³ /time

¹ "Lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).

² "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 775 af 21-06-2024)

³ "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK nr. 4 af 03-01-2023).

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: 99603360

Sagsbehandler:
Sara Rostved Fehrmann
E-mail:
sarrofe@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603367
Sagsnr.:
13.02.01-P19-82-25



Formål med indvindingen

Markvanding

Mulighed for begrænsning

Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Ikast-Brande Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse samt stille krav om målinger i nærliggende borer, vandløb eller naturområder.

Erstatningsregler

Ejeren af boringen har pligt til at udbetale erstatning, hvis brugen af boringen medfører, at der sker skade i bestående forhold (herunder beskyttet natur), som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer⁴.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne⁵.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:

Gå på www.naevneneshus.dk. Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med MitID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

⁴ § 23 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).

⁵ Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning.



Du har desuden mulighed for aktindsigt.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Sara Rostved Fehrmann
Grundvand

Bilag

Bilag 1 Miljøvurderingsscreening
Bilag 2 – Oversigtskort

Kopi sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk



Bilag 1 – Miljøvurderingsscreening

Sammenfattende vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra miljøvurderingsscreeningen, at indvindingen af grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad.

Tilladelsen gælder resten af vandingssæsonen.

BEST

Screeningsprogrammet BEST er anvendt som et værktøj i denne miljøvurderingsscreening. BEST beregner, hvordan indvinding fra borer påvirker beskyttede vandløb og naturtyper i nærheden samt hvordan indvinding fra borer påvirker grundvandspotentialer i indvindingsmagasinet og i andre magasiner. Beregningerne i BEST af sænkningstragter og påvirkning af vandløb viser worst case-scenarier dvs. påvirkning ved fuld udnyttelse af alle indvindingstilladelser. Ved beregninger for påvirkning af natur sammenholdes den tilladte indvindingsmængde med den udnyttede indvindingsmængde, der beregnes som et gennemsnit af de indberettede vandmængder inden for en referenceperiode.

Der er lavet en faglig vurdering af BEST-resultaterne ved at sammenligne resultaterne fra BEST med en vurdering af geologien og magasinsammenhænge ud fra JUPITER-databasen, potentialekort over forskellige grundvandsmagasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort.

BEST genererer en rapport over vandindvindingens påvirkning af omgivelserne. Denne rapport kan bestilles hos Ikast-Brande Kommune.

Påvirkning af grundvand

Det generelle miljømål for grundvandsforekomster er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand for grundvandet i Ikast-Brande Kommune er god, hvilket vil sige, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen. Ikast-Brande kommune vurderer, at den forøgede indvinding er så lille og kortvarig, at det ikke vil påvirke den kvantitative tilstand, og heller ikke påvirke områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitrutfølsomme indvindingsområder (NFI), indsatsområder (IO) eller indvindingsoplande til almen vandforsyning.

Påvirkning af nærliggende borer

På baggrund af sænkningstragtsberegninger og vurdering af rolandspejl og filtersætning i borer inden for sænkningstragtens udbredelse, vurderer Ikast-Brande Kommune, at den forøgede indvinding ikke vil have væsentlig betydning for muligheden for at indvinde grundvand i området.



Påvirkning af vandløb og natur

Vandløb

Ifølge den gældende Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2021-2027 (Vandplan 3) er der krav om, at en indvinding ikke i sig selv eller akkumuleret må medføre at vandløb tilstandsforringes eller ikke kan opnå fastsatte miljømål bestemt ved økologiske miljømål for benthiske invertebrater (smådyr, DVFI), makrofytter (vandplanter, DVPI) og fisk (DFFV_{a/ø}).

Ifølge BEST-beregningen er der 1 vandløbsopland, hvor indvindingen muligvis kan medføre vandføringsreduktion. I oplandene findes følgende vandløb: Bording Å.

Bording Å findes i en afstand på ca. 170-200 m syd, vest og nord for boringen. Bording Å er medtaget og målsat i Vandområdeplan 2021-2027, samt er registreret som §3-beskyttet vandløb. Vandløbsstrækningen har høj økologisk tilstand for benthiske invertebrater og for makrofytter og ringe økologisk tilstand for fisk. Den samlede økologiske tilstand for vandløbsstrækningen er dermed ringe. Strækningen er målsat til god økologisk tilstand. Ikast-Brande Kommune har kendskab til, at Bording Å på nogle strækninger er reguleret og betydelig sandvandring. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den dårlige tilstand for fisk er relateret til restaureringer og fysiske spærringer i vandløbet, jævnfør planlagte indsatser i Vandplan 3 om fjernelse af fysiske spærringer og om restaurering.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at boringen indvinder fra et dybtliggende magasin, og at der er en god hydraulisk adskillelse mellem indvindingsmagasinet og overfladenært grundvand, overfladevand, våd natur og vandløb. Dette er vurderet på baggrund af geologiske data fra boringen, der viser, at der er en forholdsvis stor samlet lertykkelse på 15 m. Lignende tykkelser af ler kan genkendes i nærliggende boringer (DGU-nr. 86.1855, 16.1803) i omtrent samme dybder, som for den ansøgte boring, hvilket tyder på, at lerlagene er gennemgående. Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund heraf, at ingen § 3-beskyttede vandløb påvirkes kritisk som konsekvens af indvindingen fra boringen.

På baggrund heraf og de ovenstående punkter, vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen hverken direkte eller indirekte vil påvirke mål-opfyldelsen for vandløbet i oplandet, og at ingen §3-beskyttede vandløb påvirkes kritisk som konsekvens af indvindingen fra boringen.

Natur

Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en mose. Mosen ses omkring 150-250 m syd, vest og nord for boringen. Se oversigtskort i bilag 2. Ifølge BEST-beregningen og en faglig vurdering vil indvindingen ikke medføre en tilstandsændring af nogle § 3-beskyttede naturtyper.



På baggrund af ovenstående vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen ikke vil medføre en tilstandsændring af nogle §3-beskyttede naturtyper.

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4,8 km øst for boringen. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den store afstand mellem boringen og Natura 2000-området betyder, at indvindingen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området.

Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området⁶.

Bilag IV-arter

Ikast-Brande Kommune vurderer, at indvinding fra boringen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Forureningskilder

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for det område, hvor BEST beregner en sænkning af grundvandspejlet i det mest terrænnære grundvandsmagasin. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Støj

Ikast-Brande Kommune har ikke kendskab til, at anlægget tidligere har medført støjgener ved drift. Derfor vurderes, at driften af anlægget heller ikke fremadrettet vil medføre støjgener for omkringliggende beboelse.

⁶ §§ 6-7 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 2091 af 12-11-2021).



Bilag 2 – Oversigtskort (ikke målfast)

Kort, der viser området, aktive boringer og nærliggende beskyttet natur og beskyttede vandløb.

