

GENERELT

Koter er i m i hhv DVRSO ubenævnte mål er i mm

Matr. 2s, Borup By, Brande

Alle rør er plast rør  
Alle ubenævnte ledninger er Ø110 mm med min. 12% fald  
Tædningsrør er med min. 20% fald

Oplysninger om eksisterende ledninger og anlæg kan være upræcise og fejlkrævede.  
Det pålægges graveværk at få udført de nødvendige anvendelser af ledningsløse.

SIGNATURFORKLARING:

- Skel
- Ny regnvandsledning
- Eksist. spildvandsledning
- Ny spildvandsledning
- DK, R, V, BK Dækselkote, Røskote, Vandspjældkote, Bundkote
- V Vandtårn
- Ny sandfangsbrønd, ubenævnt er Ø315mm
- Ny rense og inspektionsbrønd, ubenævnt er Ø315mm
- GA Tætning af gulvafløb
- GA1 Gulvafløb med sidedøb
- WC Tætning toilet
- HV Tætning håndvask
- OT Tætning til udluftning over tag
- TN Tætning til tagnedløb
- KV Tætning til køkkenvask
- Fastkone, som Wavin AquaCell (godkendt til tung trafik) udluftet og med Ø315 inspektionsgang
- Ø 600 sandfang med dykket udløb



REV. DATO	REVISIONEN OMFATTER
E	
D	
06-12-2024	C: ALLE TØRRBRØNDE ANDRES TIL SANDFANGSBRØNDE - OG VANDSPJÆLTS KOTE JUSTERES
03-12-2024	B: SÆNKNING AF BELÆGNINGEN PÅ BYGNINGENS BAGSIDE MED 10 CM - OG JUSTERING AF VANDSPJÆLTS KOTE
22-11-2024	A: OVERFLADEVAND

BYGHERRE:	Myhlenberg Byg A/S		
PROJEKT:	3XBOX Brande Myhlenberg, Vestergårdsvej, 7330 Brande	DATO	04.10.2024
EMNE:	KLOAKPLAN - MYNDIGHEDSPROJEKT	REV.	C
MÅL:	1:200 System: DKT11 UDARB: MA KONTR: AC	SAG.NR.	24.115
<b>VOGNSSEN</b> VOGNSSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S TRICHORDI MØLS 5 DK-8660 RANDBU WEBSITE: WWW.VOGNSSEN.DK / E-MAIL: MAIL@VOGNSSEN.DK / MED. F.R.L.		TEGN.NR.	M.03C