



AJ BILER ApS

Lyngbygade 42
8600 Silkeborg

16. juli 2026

Afgørelse om kontrolprogram 2026-2031 for vandforsyningsanlægget med anlægs-id 98640 på Kragelundvej 5, 7442 Engesvang

Hermed fremsendes fornyet afgørelse om kontrolprogram, som afløser det tidligere fremsendte kontrolprogram 2024-2028 af 25. juni 2024. Kontrolprogrammet viderefører det analyseomfang, som var i høring i 2024, men analysekalenderen er opdateret, således at der skal udtages en Gruppe B-prøve i 2026, da det tidligere analyseprogram ikke har været fulgt.

Vandforsyningsanlægget skal have et kontrolprogram ifølge Drikkevandsbekendtgørelsens¹ § 17. Vandforsyningsanlægget kan ikke undtages fra kontrolprogrammet, da vandet leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet ifølge Drikkevandsbekendtgørelsens § 5 og § 16 og Drikkevandsvejledningen² (øverste side 9).

Afgørelsen træffes jf. Vandforsyningslovens³ § 60 og Drikkevandsbekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Kontrolprogrammet gælder til og med år 2031, men kan ændres, hvis der opstår behov for det. Kontrolprogrammet er vedlagt som bilag 1. **Send kontrolprogrammet til et akkrediteret laboratorium senest d. 6. august 2026**, for at få udført analyserne ifølge kontrolprogram-kalenderen.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

¹ "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr. 1272 af 31-10-2025).

² Vejledning om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsvejledning, VEJ nr. 9747 af 23-06-2025).

³ "Lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360

Sagsbehandler:
Linda Hamneraa
Knudsen
E-mail:
linknud@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603364
Sagsnr.:
13.02.02-K08-65-18



Sådan gør du, hvis du vil klage:

Gå på www.naevneneshus.dk.

Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen.

Du skal logge ind med MitID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du har desuden mulighed for aktindsigt.

Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Linda Hammeraa Knudsen
Grundvand



Ikast-Brande
Kommune

Kopi af denne afgørelse er sendt til post@bollingso-camping.dk



Kontrolprogram 2026-2031 for Jupiter-ID 98640

Kontrolprogrammet foreskriver den prøveudtagningshyppighed og de grupper af analyseparametre, som fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen⁴.

Oplysninger om vandforsyningsanlægget

Tabel 1 viser oplysninger om vandforsyningsanlægget

Boring	DGU-nr. 86.1480
Adresse for boring	Kragelundvej 5, 7442 Engesvang
Jupiter-ID	98640
Vandmængde år 2025	Estimeret til 1300 m ³
Vandmængde pr. døgn (gennemsnit i løbet af et år)	Ca. 3,6 m ³
Kommerciel eller offentlig aktivitet, der leveres vand til	Campingplads

Tabel 1 – Oplysninger om vandforsyningsanlægget

Et kontrolprogram er lovpligtigt, når vandforsyningsanlægget leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet. I Miljøstyrelsens vejledning⁵ til Drikkevandsbekendtgørelsen er det defineret, hvad der forstås ved kommerciel eller offentlig aktivitet.

Hyppigheden af analyser afhænger af, hvor stor vandmængde, der leveres fra anlægget. Den mindste hyppighed ifølge bekendtgørelsen gælder for anlæg, der leverer under 10 m³/dag, hvilket er tilfældet for dette anlæg.

Grupper af analyseparametre

I kontrolprogrammet indgår to grupper af analyseparametre, som kaldes Gruppe A og Gruppe B. Begge grupper fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5, punkt 2. Gruppe A er en kort liste af parametre, der analyseres mere ofte, mens Gruppe B er en længere liste af parametre, der analyseres sjældnere.

Kontrolprogrammet skal hele tiden følge de gældende krav til stoffer i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen. Tilføjes eller fjernes analyseparametre i Drikkevandsbekendtgørelsen eller ændres kva-

⁴ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr. 1272 af 31-10-2025) – og den til enhver tid gældende udgave.

⁵ Vejledning om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsvejledning), VEJ nr. 9747 af 23-06-2025.



litetskravene, skal kontrolprogrammet udføres i overensstemmelse hermed.

Dog er der analyseparametre, som på baggrund af risikovurdering er undladt i dette kontrolprogram i forhold til Drikkevandsbekendtgørelsens lister. Se en oversigt over disse i tabel 3.

Akkrediteret laboratorium

Fremsend kontrolprogrammet til et akkrediteret laboratorium.

Prøvetagning og analyser skal udføres af et akkrediteret laboratorium og i følge Miljøstyrelsens manual for prøvetagning⁶. Gruppe A- og Gruppe B-prøver udtages ved en taphane, som almindeligvis benyttes til at tage drikkevand fra.

Analyseresultaterne skal indberettes til Jupiter-databasen og fremsendes i kopi til Ikast-Brande Kommune. Bed laboratoriet om at gøre dette.

Herunder er listet en række godkendte analyselaboratorier:

<https://www.eurofins.dk/>

<https://www.sgsgroup.dk/en/campaigns/sgs-analytics-denmark>

<https://hmlab.dk/>

Kontrolprogram-kalender

Prøveudtagningshyppigheden er baseret på, at vandmængden er < 10 m³ pr. døgn. Kontrolhyppigheden er vist i tabel 2 og tager udgangspunkt i mindste hyppighed jf. bilag 5 i Drikkevandsbekendtgørelsen⁷.

Årstal	Tid på året	Analysepakker
2026	3. kvartal	Gruppe A + Gruppe B
2027	4. kvartal	Gruppe A
2028	2. kvartal	Gruppe A
2029	1. kvartal	Gruppe A + Gruppe B
2030	2. kvartal	Gruppe A
2031	3. kvartal	Gruppe A
Ved behov	I tilfælde af renovering af boring, anlæg eller ledninger skal Ikast-Brande Kommune kontaktes, og det må forventes, at der skal udtages analyse af mikrobiologiske parametre efter endt arbejde.	

Tabel 2 – Oversigt over prøver, som skal udtages i perioden 2026-2031.

⁶ Drikkevand - Manual for prøvetagning, Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger, 2025.

⁷ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr. 1272 af 31-10-2025) – og den til enhver tid gældende udgave.



Analysepakkeparametre – undladt/tilføjet

Tabel 3 viser med årsag/risikovurdering, hvilke parametre, der skal undlades og tilføjes i henholdsvis Gruppe A og Gruppe B i forhold til Drikkevandsbekendtgørelsens⁸ oplistede parametre.

Kontrolprogram-undtagelser/tilføjelser til Gruppe A og Gruppe B			
Parametre	Und-ladt	Tilfø-jet	Årsag / risikovurdering
Gruppe A			
Ammonium	X		Der anvendes ikke chloraminering.
Aluminium	X		Anvendes ikke som vandbehandlings-kemikalie.
Chlor	X		Der anvendes ikke desinfektionsmid-del.
Gruppe B			
Chlorit Chlorat Bromat	X		Der desinficeres ikke med chlor, chlor-forbindelser, ozon eller lignende.
Sølv	X		Der anvendes ikke sølv til desinfek-tion.
Radioaktivi-tetsindika-torer	X		Der er ikke risiko for radioaktivitet ved boringens og vandanlæggets be-liggenhed.
Clostridium perfringens	X		Vandet hydrører ikke fra overflade-vand
Sum af tri-halometha-ner	X		Der desinficeres ikke med chlorforbin-delser.

Tabel 3: Analyseparametre som undlades/tilføjes jf. risikovurdering.

⁸ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr. 1272 af 31-10-2025 – og den til enhver tid gældende udgave.