Forslag til Tillæg nr. 4 til
Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2023-2034
"Ændring af kloakeringsprincip i Hagelkærvænget i Ikast, delopland 1D95"



Ikast-Brande Kommune
Teknisk Område
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Sagsbehandler: Diana Olesen
Telefon 99 60 33 47
e-mail: dianole@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune

Offenliggjort: 17. november 2026
Vedtaget: 03. september 2026

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 3
2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist 3
3 Miljøvurdering 3
4 Berørte Matrikler 3
5 Plangrundlag 4
6 Kloakering 5
6.1 Nuværende forhold 5
6.2 Fremtidige forhold 5
6.3 Tag- og overfladevand 5
6.4 Sanitært spildevand 5
7 Miljøforhold 5
7.1 Jordbundsforhold 5
7.2 Grundvandsforhold 5
7.3 Fredninger 6
7.4 Recipient 6
7.5 Vandområdeplanerne 6
7.6 Beskyttede naturtyper 6
7.7 Natura 2000 6
7.8 Bilag IV arter 7
8 Økonomi 7
9 Arealbehov og rådighedsindskrænkning ved servitutpålæg 8
10 Lovgrundlag 8

1 Indledning

Tillæg nr. 4 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2023-2034 "Ændring af kloakeringsprincip i Hagelkærvænget i Ikast, delopland 1D95" omhandler ændring af kloakeringsprincippet i delopland 1D95 fra planlagt separatkloakeret, til spildevandskloakeret i status. Optagelse af området i spildevandsplanen vil medføre en øget belastning på Ikast renseanlæg, da der kloakeres for spildevand. Tag- og overfladevand håndteres privat i nedsivningsbassin/-grøft.

Formålet med den nye udstykning er at etablere ca. 43 boliger, fordelt på tæt-lav (rækkehuse/dobbelthus) bebyggelse.

2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist

Tillæg nr. 4 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2023 – 2034 - for " Ændring af kloakeringsprincip i Hagelkærvænget i Ikast, delopland 1D95" har været i 8 ugers høring fra den 3. september til den 29. oktober 2026. I offenlighedsfasen har det været muligt at kommentere det fremlagte forslag.

I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget, derfor vedtages tillægget endeligt den 17. november 2026 ved offentliggørelse på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside og uden yderligere politisk behandling.

3 Miljøvurdering

Tillæg nr. 4 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2023-2034 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Tillægget til spildevandsplanen skal derfor screenes i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven for at vurdere, om tillægget er omfattet af krav om miljøvurdering og redegørelse efter §8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven.

Planerne for den ændrede kloakering af området i tillæg nr. 4 til spildevandsplanen er beskrevet i og også omfattet af lokalplan nr. 441, Boligområde, Hagelskærvej, Ikast, og dermed vurderet i den screening, der er foretaget af lokalplan nr. 441.

På baggrund af screeningen af lokalplan nr. 442 i henholdt il §10 i miljøvurderingsloven, er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet om krav om miljøvurdering og redegørelse efter §8 stk. 2 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanen er truffet på baggrund af screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune har den 18. november 2024 i lokalplan nr. 441, Boligområde Hagelskærvej, Ikast, meddelt og offentliggjort afgørelsen om, at planen ikke skal miljøvurderes. På baggrund af denne afgørelse, vurderes det, at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen heller ikke skal miljøvurderes.

4 Berørte Matrikler

Følgende matrikler er berørt af dette tillæg:

- 2mg, Stensbjerg, Ikast
- 2mh, Stensbjerg, Ikast
- 2mi, Stensbjerg, Ikast
- 2mk, Stensbjerg, Ikast
- 2ml, Stensbjerg, Ikast
- 2mn, Stensbjerg, Ikast
- 2mo, Stensbjerg, Ikast
- 2mp, Stensbjerg, Ikast
- 2mq, Stensbjerg, Ikast
- 2mr, Stensbjerg, Ikast
- 2ms, Stensbjerg, Ikast
- 2mt, Stensbjerg, Ikast
- 2mu, Stensbjerg, Ikast
- 2mv, Stensbjerg, Ikast
- 2mx, Stensbjerg, Ikast



Området omfatter et areal på 8,7 ha, hvor der bygges ca. 43 boliger.

5 Plangrundlag

Spildevandsplan
Området er omfattet af Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2023-2034.

Kommuneplan
Området er I Ikast-Brande Kommunes kommuneplan omfattet af rammeområde 1.R1.20 – Rekreativt område, Hagelskærvej Syd, Ikast og 1.B4.9 – Boligområde, Hagelskærvej Syd, Ikast

Lokalplan
Området er omfattet af rammeområde af lokalplan 441 – Hagelskærvej, Ikast.

Vandområdeplaner
Området omfattet af dette tillæg er en del af hovedopland Nissum Fjord.

Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Nissum Fjord.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser.

Grundvandsplanlægning
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Ikast-Brande Kommune.

Klimatilpasningsplan
Spildevandsplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med klimatilpasningsplan 2023-2027 for Ikast-Brande Kommune.

6 Kloakering

6.1 Nuværende forhold

Kloakopland 1D95 er planlagt til separatkloakeret i Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2023-2034.

6.2 Fremtidige forhold

Ved vedtagelse af dette tillæg, overgår kloakopland 2C92 fra planlagt separatkloakeret til status spildevandskloakeret, med privat regnvandshåndtering. Projektet for hele området forventes gennemført i 2027.

6.3 Tag- og overfladevand

Når området bliver kloakeret, vil tag- og overfladevand fra kloakopland 1D95 blive håndteret i nedsivningsbassin/-grøft. Nedsivningen kræver en nedsivningstilladelse.

6.4 Sanitært spildevand

Det sanitære spildevand fra området, kobles på Ikast-Brande Spildevand A/S´s ledningsnet og afleder til Ikast Renseanlæg.

Den aktuelle stofmæssige belastning af Ikast Renseanlæg var i 2023 på ca. 21.300 PE. Den godkendte kapacitet på renseanlægget er i henhold til gældende udledningstilladelse fra 2005 på 35.000 PE.

De forventede spildevandsmængder fra oplandet, omfattet af dette tillæg, forventes at være ca. 5.000 m^3/år, svarende til 100 PE, ved fuld udbygning af området. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den mængde sanitært spildevand, der fremadrettet afledes til Ikast Renseanlæg med dette tillæg, kan indeholdes i anlæggets godkendte kapacitet.

7 Miljøforhold

I forbindelse med udarbejdelsen af dette tillæg er der udarbejdet en miljøscreening af området. Udvalgte konklusioner fra miljøscreeningen er gengivet nedenfor.

7.1 Jordbundsforhold

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan for området. Der er udført geotekniske boringer, der viser sandede jordbundsforhold.

7.2 Grundvandsforhold

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan for området. Der er udført geotekniske boringer, der viser et grundvandsspejl, der i januar 2024, stod mellem 1,4 og 2,6 meter under terræn (sommermålinger viste 2,5 – 3,9 meter under terræn).

Kloakopland 1D95 er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsoplandet til Nordre Vandværk (Herning Kommune), i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) over for nitrat.

Der er ingen boringer indenfor oplandet.

7.3 Fredninger

Nærmeste fredning er en kirkefredning (Favrholt Kirke) beliggende 2,8 km nord for oplandet.

7.4 Recipient

Højris Å er recipient for naturlig overfladeafstrømning i området.

7.5 Vandområdeplanerne

Nærmeste vandløb er er Højris Å, der er målsat med krav om god økologisk tilstand i henhold til gældende vandområdeplaner 2021-2027 (genbesøg). En realisering af spildevandsplanen må ikke medføre en forringelse af tilstanden af kvalitetsparametrene (insekter, planeter, fisk og kemiske stoffer) i målsatte vandløb. Det vurderes, at planområdet ikke vil forhindre muligheden for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.

Da arealet i dag er landbrugsjord, må der forventes dræn i jorden. Ændring af dræn kan kræve en tilladelse fra Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed.

Da der kun vil ske udledning fra dræn i området, vurderes tillægget ikke at hindre målopfyldelse i Højris Å.

7.6 Beskyttede naturtyper

Nord for opland 1D95 er en mose.

Mosen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og deres tilstand må ikke ændres. Regnvandshåndteringen fra området må ikke påvirke den beskyttede eng og mose.

7.7 Natura 2000

Kloakopland 1D95 er beliggende udenfor Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område nr. 75 – Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, bestående af habitatområde H64, beliggende 9 sydøst for kloakopland 1D95.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at tillægget ikke i sig selv, vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områdets tilstand nås og opretholdes.

Ikast-Brande Kommune har lavet ovenstående vurdering på følgende baggrund:

Området vurderes ikke at være økologisk eller hydrologisk forbundet med Natura 2000-området.

Det vurderes på baggrund af afstanden på 9 km, og da ingen af arterne på udpegningsgrundlaget vurderes at findes i området eller vil blive påvirket af tillægget.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 64		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 1: Udpegningsgrundlag for H64.

7.8 Bilag IV arter

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10x10 kilometer. I DCE´s kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV-arter: sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø.

Ved opslag i tilgængelige databaser ses, at der ikke er registeret bilag IV-arter inden for kloakopland 1D95. Området udgøres primært af dyrkede marker, der opdeles af læhegn/småbeplantninger. Langs den nordlige og sydlige del af området findes grøfter. Da området udgøres af dyrkede marker, vurderes det ikke egnet som levested for sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø.

Mange arter af flagemus benytter træer både som spredningsveje og til at yngle- og raste i. Der beholdes et eksisterende hegn, så spredningsmulighederne bevares. Hegnet vurderes dog ikke at være vigtige spredningsveje for flagermus, da de ikke sammenbinder oplagte yngle- og rasteområder i nærområdet.

Ved oplag i tilgængelige databaser ses, at der ikke registreret rødlistede arter i planområdet.

En realisering af dette tillæg til spildevandsplanen vurderes samlet set ikke at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-Habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke at medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-Habitatdirektivets bilag IV, litra b).

8 Økonomi

Det offentlige spildevandsanlæg (uden for privat grund) etableres og vedligeholdes af Ikast-Brande Spildevand A/S.

Private spildevandsanlæg (på egen grund) og frem til tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg skal anlægges af grundejer og tilsluttes i henhold til gældende spildevandsplan. Der skal betales kloaktilslutningsbidrag efter gældende takst. Etablering og vedligehold af spildevandsanlæg på egen grund (privat) er grundejers ansvar.

Omkostninger til etablering af regnvandshåndtering afholdes af grundejer. Drift og vedligeholdes af regnvandshåndtering afholdes af grundejer.

9 Arealbehov og rådighedsindskrænkning ved servitutpålæg

Omfanget af en eventuel rådighedsindskrænkning vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med en forestående detailprojektering.

Eventuelle rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Der kan således erhverves nødvendige arealer til etablering af ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger, bassiner m.v.). Erhvervelse vil om nødvendigt blive foretaget ved ekspropriation i henhold til kapitel 8 i Miljøbeskyttelsesloven.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Ikast-Brande Spildevand A/S, at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybdegående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og dettes bestående.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejde i det omfang Ikast-Brande Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

3. Ulemper samt retablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- og reparationsarbejde af ledningsanlægget. Ledningsejeren foretager retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklaration begæres tinglyst på berørte matrikler med Ikast-Brande Spildevand A/S som påtaleberettigede.

10 Lovgrundlag

Dette tillæg nr. 5 til I Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2023 - 2034 er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Tillægget må ikke stride mod vandområdeplanerne, jf. miljømålsloven, og kommuneplanen, jf. bestemmelsens stk. 2.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr. 1742 af 22. december 2025.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. LBK nr. 1243 af 27. oktober 2025.
- Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder jf. LBK nr. 692 af 26. maj 2023.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023.
- Lov om afgift af spildevand, jf. LBK nr. 352 af 1. april 2025.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 1446 af 27. november 2025.
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

Vejledninger m.v.:

- Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 28, juni 2018.
- Spildevandskomiteens skrift 31.